

Prüfbescheinigung nach VDI 6022 Blatt 1 für RLT-Anlagen

Air-ON AG
Gewerbestrasse 1
CH-6330 Cham

Das Raumklimagerät **AKLKK-900**

wurde durch einen VDI-geprüften Fachingenieur RLQ überprüft. Die für dieses Gerät relevanten Anforderungen aus der Prüfliste gemäß VDI 6022 Blatt 1.1, Tabelle 1, wurden alle erfüllt.

Die Hygiene-Erstinspektion gemäß Tabelle 1 inklusive Plausibilitätsprüfung der Erklärungen von Planer und Hersteller ist mängelfrei bestanden.

Diese Prüfbescheinigung gilt unter der Voraussetzung fort, dass die Anlage ohne wesentliche Änderungen betrieben wird, die Mängelfreiheit nach den regelmäßigen Hygienekontrollen und Hygieneinspektionen nach VDI 6022 Blatt 1 bestätigt wird und der Betrieb gemäß VDI 3810 Blatt 4 erfolgt.

Aktinova AG
Harry Tischhauser VDI
CEO Aktinova AG



Ingenieurbüro Dr. Winkens
Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens VDI
VDI-geprüfter Fachingenieur RLQ



Schönbühl und Mönchengladbach, 2. September 2013